Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя Артикул: Т01-1012



Бирка «Насос дренажный»

Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя Артикул: Т01-1071



Бирка «Насос повысительный»

Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя Артикул: Т01-1035



Бирка «Жокей насос»

Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя Артикул: Т01-1073



Бирка «Насос подпитки»

Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя Артикул: Т01-1036



Бирка «Регулятор давления»

Размер бирки: 70 × 115 мм Ø люверса: 4 мм PVC plastic, односторонняя

Артикул: Т01-1029





<u>СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ</u> <u>МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ</u>



МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения - красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.