


Бирка «Автоматическое устройство поддержания давления»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1074



Бирка «Сепаратор воздуха»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1033



Бирка «Осушитель воздуха»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1075




Бирка «Манометр»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1002



Бирка «Термометр»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1004



Бирка «Термоманометр»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1053




Бирка «Бак расширительный»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1037




Бирка «Сигнализатор потока»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1076




Бирка «Мановакуумметр»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1077



Бирка «Расходомер»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1057



Бирка «Счетчик воды»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1058



Бирка «Датчик давления»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1059

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения — красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.