




**Бирка
«Кран шаровой»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1005



**Бирка «Клапан
балансировочный»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1006



**Бирка «Клапан
регулирующий»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1007



**Бирка «Клапан
электромагн.нз»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм


PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1009



**Бирка «Клапан
электромагн.но»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1010



**Бирка
«Задвижка»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм


PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1013



**Бирка
«Затвор дисковый»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1008



**Бирка
«Вентиль»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1078



**Бирка
«Пожарный кран»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1259



**Бирка «Задвижка
шиберная»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1014



**Бирка «Затвор
шиберный»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1015



**Бирка «Клапан
запорный»**

Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1018

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения – красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.