СЕКЦИЯ ПОД ПОКРЫТИЕМ В СКЛАДЕ Qcпp=163л/с Qпк=10,4л/с

## МАРКИРОВКА СЕКЦИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» необходима маркировка секций в помещениях пожаротушения на ответвлениях трубопроводов с указанием типа подсистемы и системы пожаротушения (например: спринклерная водозаполненная, спринклерная пенная, дренчерная водозаполненная, спринклерная сухотрубная и т.д).

На маркировочных табличках так же указывается группа помещения по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов, а так же дополнительная техническая информация.

Таблички производятся с учетом индивидуальных данных, которые вы можете отправить на info@targis.ru с любым количеством переменной информации.

По умолчанию цвет таблички — красный (согласно СП 5.13130.2009) Стандартные размеры табличек: 250 × 200 мм, 200 × 150 мм, 150 × 100 мм или 100 × 75 мм. При необходимости — изготовим табличку любого необходимого размера или цвета.

Исполнение табличек: PVC std, PVC uv, PVC uv premium.



## <u>СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ</u> <u>МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ</u>



## МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения - красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.