

Знак F01-01
«Направляющая стрелка»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F01-02 «Направляющая
стрелка под углом 45°»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F02
«Пожарный кран»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F06 «Место размещения
нескольких средств
противопожарной защиты» ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F07
«Пожарный водоисточник»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F08 «Пожарный
сухотрубный стояк»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F03
«Пожарная лестница»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F04
«Огнетушитель»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F05 «Телефон
для использования при пожаре»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F09
«Пожарный гидрант»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F10 «Кнопка включения
установок пожарной
автоматики» ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак F11 «Звуковой
оповещатель пожарной тревоги»
ГОСТ 12.4.026

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения — красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.