



Знак FT17
«При пожаре звонить»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT17-1
«При пожаре звонить»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT18
«Ответственный за
противопожарное состояние»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм



Знак FT21-1
«Категория
пожарной опасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT22
«Станция
пожаротушения»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл


Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT23
«Песок»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT19
«Ответственный за
пожарную безопасность»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT20
«Ответственный за соблюдение
техники безопасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT21
«Категория
пожарной опасности»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры:
200 × 100 мм, 300 × 150 мм



Знак FT24
«Проход
держат свободным»

PVC std, PVC uv premium,
PVC plastic, металл

Размеры: 150 × 150 мм,
200 × 200 мм, 300 × 300 мм

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа индивидуальных знаков безопасности — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения — красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.